

国网山东省电力公司济宁供电公司济宁金乡鱼山 110kV 变电站扩建工程竣工环境保护验收意见

2021年8月12日，国网山东省电力公司济宁供电公司组织召开了济宁金乡鱼山110kV变电站扩建工程竣工环境保护验收会议。参加会议的有：建设单位国网山东省电力公司济宁供电公司，技术审查单位国网山东省电力公司电力科学研究院，验收调查单位山东省波尔辐射环境技术有限公司，检测单位山东丹波尔环境科技有限公司，环评单位山东博瑞达环保科技有限公司，环境保护设施设计单位济宁圣地电力设计院有限公司，环境保护设施施工单位山东济宁圣地电业集团有限公司金乡金地电力安装分公司，监理单位山东众晨电力工程管理咨询有限公司及特邀专家。

会议成立了验收工作组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、技术评审单位关于工程的技术审查情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

鱼山110kV变电站位于济宁市金乡县县城崇文大道南侧，万福路东侧。本次扩建2×50MVA主变，原有1台50MVA，主变户外布置，110kV GIS户内布置。110kV进线2回。

二、工程变动情况

对照关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办辐射[2016]84号，本工程无变动。

三、环境保护设施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；工程电磁环境、厂界噪声监测值均符合相关标准要求；变电站内生活污水经化粪池处理后排定期清运，对水环境无影响；固体废弃物得到妥善处置，对环境无影响；已制定国网济宁供电公司突发环境事件应急预案，环境风险控制措施可行。

五、验收结论

济宁金乡鱼山 110kV 变电站扩建工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护措施有效，验收调查表符合相关技术规范，同意通过竣工环境保护验收。








六、后续要求

进一步加强工程运行期巡查、环境管理，做好公众科普宣传工作。

验收工作组

2021 年 8 月 12 日

济宁金乡鱼山 110kV 变电站扩建工程竣工环境保护验收工作组名单

验收工作组	机 构	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	
组 长	建设单位	朱利峰	国网山东省电力公司济宁供电公司建设部	副主任		
成 员		何召慧	国网山东省电力公司济宁供电公司发展部	副主任		
		杜恒	国网山东省电力公司济宁供电公司项目管理中心	副主任		
		张凡华	国网山东省电力公司济宁供电公司运检部	副主任		
		赵洪振	国网山东省电力公司鱼台县供电公司	副经理		
		彭忠海	国网山东省电力公司鱼台县供电公司	发展部主任		
	技术专家	王荣锁	山东省核与辐射安全监测中心	研究员		
		窦义芳	山东省核与辐射安全监测中心	高 工		
		赵志勇	山东电力工程咨询院有限公司	高 工		
	技术审评单位		马俊杰	国网山东省电力公司电力科学研究院	高 工	
	调查表编制单位		安桂秀	山东省波尔辐射环境技术有限公司	工程师	

	环评单位	李文艳	山东博瑞达环保科技有限公司	高工	李文艳
	环境保护设施设计单位	侯亚坤	济宁圣地电力设计院有限公司	工程师	侯亚坤
	环境保护设施施工单位	杨沛	山东济宁圣地电业集团有限公司	副主任	杨沛
	监理单位	王福壮	山东众晨电力工程管理咨询有限公司	专业监理工程师	王福壮